

VEILIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
-----	---------------	--	-------------------------------------	--------------------	---	---------------------------------	---------------------------

DEEL C - HOOFDSTUK 5 : SANITAIR

1.	BADKAMER- UITRUSTING	12: val personen begane grond : - tijdens het plaatsen van de bijbehorigheden	Orde en netheid op de werkplek Optimale verlichting van de werkzone			32	
		23: val voorwerpen bij behandeling				65	
		33: contact beweeglijke voorwerpen - vuiltje in het oog tijdens het boren van gaten of zaagwerkzaamheden	Het dragen van een veiligheidsbri			169	
		51: inspanning, verkeerde beweging, bij behandeling : - verstuiking, tijdens het manueel behandelen van de uitrusting	Toepassen van de juiste tiltechniek Hulp invoeren van werkmakker Gebruik maken van hulpgereedschap en /of hefwerktuig			54	
1.1	Wastafel						
1.2.	Badkuip						
1.2.1.	staal	32: contact onbeweeglijke voorwerpen : - het oplopen van snijwonden aan de randen van de uitrustingsgoederen of ankerelementen	Indien mogelijk :de beschermingen aan randen en hoeken verwijderen na definitieve plaatsing Het dragen van handschoenen			56	
1.2.2.	gietijzer	51: inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - toe te schrijven aan het te hoge gewicht van de badkuip	Gebruik van hefgereedschap De juiste tiltechnieken toepassen Hulp van werkmakker			59	
1.2.3	polyester	81: giftige stoffen : - allergische reacties t.g.v. het huidcontact met de buitenwand - inademen van de reactiedampen tussen vulmiddel en verharder	Voldoende verluchting bij aanpassingswerken met polyester Het gebruik van P.B.M. : handschoenen en/of masker			2	

VEILIGHEIDSPLAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSFORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind		RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
1.3.	Stortbad	11: val personen van hoger vlak : - tijdens het verankeren van de bovenstructuur	Gebruik van trapladder op antislipbodem			107		
1.4.	Voetbad							
1.5.	Meubilair	11: val personen van hoger vlak : - tijdens het verankeren van de opbouwstructuur	Gebruik van rolstelling en/of trapladder Aangepaste verankering en voldoende steunen			149		
2.	TOILET- UITRUSTING							
2.1.	Algemene risico's	12: val personen begane grond : - bij het plaatsen van de verschillende uitrustingsgoederen	Orde en netheid op de werkplek			66		
		33: contact beweeglijke voorwerpen - vuiltjes in het oog tijdens het plaatsen van het element	Het dragen van P.B.M.: veiligheidsbril			169		
		51: inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - verstuiking t.g.v. het behandelen van de bijbehorende	Juiste werkhouding Te monteren uitrusting buiten de werkzone opslaan			58		
2.1.	Closetpot							
2.2.	Wasbak							
3.	KEUKEN							
3.1.	Algemene risico's	11: val personen van hoger vlak : -tijdens het plaatsen van elementen op hoogte	Stabiel opgestelde trapladder en/of rolstelling			145		
		12: val personen begane grond : - tijdens het monteren van de uitrusting	Orde en netheid Adequate verlichting van de werkzone			32		
		33: contact beweeglijke voorwerpen	Het dragen van een veiligheidsbril,					

VEILIGHEIDSPLAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind	RISICO- INDICATOR FEDERALE VERZEKERINGEN	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		- vuiltje in het oog tijdens het plaatsen van de ankerpunten	vooral bij boorwerkzaamheden boven het hoofd		122		
		51: inspanning, verkeerde beweging bij behandeling : - verstuiking, tijdens het behandelen van de zware elementen	Toepassen van een ergonomisch verantwoorde tiltechniek Orde en netheid Opslag van het overtollige verakkingsmateriaal buiten de werkzone		59		
3.2.	Aanrecht	32: contact onbeweeglijke voorwerpen : - het oplopen van snijwonden aan de randen van het te monteren element	Het dragen van handschoenen		56		
3.3.	Apparatuur						
3.3.1.	Verwarmingsplaat/oven/keukenfornuis						
3.3.1.1	elektrisch	72: blootstelling aan elektrische stroom: - elektrocutie	Gebruik maken van een gevoelige differentieelschakelaar (10 of 30 mA)		2		
3.3.1.2	op gas	60: warmte-koude : - explosie t.g.v. een gaslek	Uitgevoerd door een erkend vakman		7		
3.3.2.	koelkast	72: blootstelling aan elektrische stroom: - elektrocutie	Tussenschakeling van een differentieelschakelaar en controle van de aardverbinding		1		
3.3.3.	vaatwas-machine	72: blootstelling aan elektrische stroom: - elektrocutie	Tussenschakeling van een differentieelschakelaar (30mA) en zorgen voor het doorverbinden van de aarding (langs de dempers)		1		
3.3.4.	dampkap	32: contact onbeweeglijke voorwerpen : - het oplopen van snijwonden aan de randen van het te monteren element	Het verwijderen van de overtollige bescherming, indien mogelijk na montage		56		
		72: blootstelling aan elektrische stroom:	Het dragen van handschoenen				

VEILIGHEIDSPAN

Nr.	VERRICHTINGEN	RISICO'S = MOGELIJKE ONGEVALSVORMEN	PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES	DUUR begin eind		RISICO- INDICATOR <i>FEDERALE</i> <i>VERZEKERINGEN</i>	W _F 0,50 à 1,5	RISICO- NIVEAU WERF
		-electrocutie	Gereguleerde afscherming van de naakte geleiders (in de nabijheid van de lichtarmaturen) Controle van de aardverbinding Uittesten van de differentieel-schakelaar (≤ 30 mA)			2		