

**AIB-VINÇOTTE International n.v.**

VEILIGHEID, KWALITEIT, MILIEU - Lid van de Groep AIB-VINÇOTTE

Hoofdzetel : Diamant Building – Reyerslaan 80 B-1030 Brussel

BTW : BE 462.513.222 - HRB : 621315



**CERTEST / TECHNISCHE PRODUCTEN**

Cross point 1 - Leuvensesteenweg 248 B-1800 Vilvoorde

Tel. : +32(0)2 674.57.11 - Fax : +32(0)2 674.59.59 - E-Mail : testing.product@aib-vincotte.be

## VERKLARING van CONFORMITEITSONDERZOEK

Nr. VIL/12/60206092

Afgeleverd door AIB-VINÇOTTE International

**Voor de hierna omschreven gevelsteiger:**

Productgroep:

Productfamilie:

Fabrikaat / merk:

Type:

Bijzonderheden

**Gevelsteiger**

**Vaste vervaardigd van geprefabriceerde bouwdelen**

**Adria Belge n.v.**

**Metsersstelling R 97**

**Zonder konsole : EN 12810-6N-SW12/250-A en EN 12810\_6N-SW12/200**

**Met konsole : EN 12810\_5/3N-SW12/250 en EN 12810-5/3N-SW12/200**

**Onderzoek aangevraagd door :**

**ADRIA BELGE N.V.**

**Saintes Industriepark**

**H. Zamanlaan, 1**

**B- 1480 TUBEKE**

**Richtlijnen, normen, normatieve documenten, waaraan de machine beantwoordt:**

Normen EN12810-1 : 2003 / EN 12811-1 : 2003 / EN 12811-2 : 2004

**Besluiten van het onderzoek:**

Het product is in overeenstemming met de hierboven omschreven criteria, zoals bevestigd in ons verslag n° VIL/12/60206092. Deze verklaring steunt op de resultaten van het onderzoek van één exemplaar van het aangeboden product, volgens de toepasselijke bijzondere criteria. Het doet geen uitspraak over het geheel van de vervaardigde producten, noch een erkenning van conformiteit met andere criteria dan die welke uitdrukkelijk in deze verklaring worden genoemd.

Vilvoorde, 07/03/2008

De Contract Manager:

*Patrick ANNAERT*

De Product Manager :

*Raphael TERMOTE*

Bijlage :

Beschrijving van de produkt(en) en gebruiksvoorwaarden waarop deze verklaring slaat.



**Bijlage 1**

**BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE STEIGER EN OPTIES/VARIANTEN**

**Merk: ADRIA BELGE**  
**Type: Metserstelling R97**  
**Serie : ST01 en ST02**

Type van karakteristieken	Waarde / Karakteristieken
Nuttige last	Zonder konsole : - 600 kg/m <sup>2</sup> - klasse 6 Met konsole : - 450 kg/m <sup>2</sup> - klasse 5 op steiger - 200 kg/m <sup>2</sup> - klasse 3 op konsole
Vloeren	Type N : uitgevoerd zonder valproef
Breedte	SW12
Maximale hoogte van werkvloer	24m50
Kader type	1m20 x 1m50
Standaardmodules	1m20 x 2m00 x 1m50 1m20 x 2m50 x 1m50
Vrije hoogte	Geen vrije doorgang tussen modules op lagere vloeren
Bedekking	Type A : geen bedekking
Verticale toegang	Langs buiten / ten laste van de gebruiker

- Bijzonderheden / afwijkingen :
- Maximale windsnelheid : wind genomen met herhalingsperiode van 10 jaar in conformiteit met norm NBN B03-002.
  - Partiële veiligheidscoëfficiënt t.o.v. sterkte gelijk aan 1 genomen, conform met norm EN 1993-1-1.
  - Berekeningen in dienst : de last van 50% van de nuttige last op vloer onder de bovenste vloer werd niet beschouwd omdat er maar één werkvloer bestaat.
  - Geen vrije doorgang tussen de modules op lagere niveau's.
  - De toegangsmiddelen zijn in optie voorgelegd.